


【運用改善のご提案】 操作の許可/禁止をPLCから制御！

Before

モニタッチの操作禁止を制御したいけど、スイッチ全てにインターロック設定を追加するのは大変…

作業に時間がかかる

設定し忘れが心配…



インターロック追加

オーバーラップを使えば！

After

簡単な設定でPLCからモニタッチの操作を許可/禁止できるようになる！



実は…

透明オーバーラップを表示しています！

操作禁止！

透明オーバーラップ



配置！

PLC指令で表示/非表示



スクリーンと同じサイズのオーバーラップの用意だけ！簡単だね！

どうして操作禁止できるの？



----- オーバーラップ

----- ベース画面


オーバーラップでベース画面を覆うことで、ベース画面上のスイッチが反応しなくなります！

透明オーバーラップの作り方



「領域を透過する」にチェックを入れると
オーバーラップ領域が透明に！

テキストを配置して、操作禁止中をお知らせすることもできます！



更に便利！ グローバルオーバーラップなら



表示スクリーンに関わらず、いつでもオーバーラップを表示/非表示できます！


操作を禁止したいタイミングで
グローバルオーバーラップを表示！



ビットON



アラーム画面



トレンド画面



スクリーンを切り替えても、
表示ビットON中はオーバーラップを表示し続けます。



オーバーラップを活用した操作制御の導入で
安全性の向上を目指してみませんか？

【発行元】

発紘電機株式会社
モニタタッチコールセンター

TEL : 0120-128-220
FAX : 076-274-5208
URL : www.hakko-elec.co.jp